

Konin, dnia 1 czerwca 2020 r.

PWSZ-K-BAG -29020-1/2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn.: "Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p. poż. oraz remont siłowni w obiekcie PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na przysłane zapytania.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI - III

Pytanie nr 13

Dot. części II zamówienia:

Prosimy o doprecyzowanie informacji i podanie typu lamp oświetleniowych (więcej informacji, czy lampa natynkowa, podtynkowa, czy led wbudowany, czy źródło wymienne)?

Dotyczy następujących oprav:

- Oprawa LED 8800lm E 840 IP44
- Oprawa LED 2500lm E 840 IP65
- Oprawa oświetleniowa awaryjna LED 5W z CNBOP
- Oprawa oświetleniowa 1 x 60W – naścienna

Odpowiedź

- Oprawa LED 8800lm E 840 IP44
- Oprawa LED 2500lm E 840 IP65
- Oprawa oświetleniowa awaryjna LED 5W z CNBOP

Oprawy do sufitów podwieszanych ze źródłami LED o strumieniu i mocy podanej z wymiennym źródłem.

- Oprawa oświetleniowa 1 x 60W – naścienna z wymiennym źródłem.

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. dr hab. Mirosław Pawlak