



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Koninie
ul. Przemysłowa 7, 62-510 Konin

Konin, 2 marca 2023 r.

Znak sprawy MZ.5580.7.2.2022

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu:

2 marca 2023 r.

przez

- 1) **st. kpt. mgr inż. Sebastiana Andrzejewskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, legitymacja służbowa nr 05/2020**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

- 2) **kpt. mgr inż. Andrzeja Śliwkę – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP w Koninie, legitymacja służbowa nr 06/2020**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.5580.7.2.2022 z dnia 22 lutego 2023 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35, 62-510 Konin**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. ks. J. Popiełuszki 4, 62-510 Konin	Anna Kruszyńska – zastępca kanclerza – kierownik administracyjno – gospodarczy (pismo z dnia 1 września 2020 r. w załączeniu)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Anna Kruszyńska – zastępca kanclerza – kierownik administracyjno – gospodarczy	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1) kontrola wykonania decyzji nr MZ.5580.7.1.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Podzielono budynek dydaktyczny Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35, 62-510 Konin na strefy pożarowe, poprzez wydzielenie piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej:

- przedłożono opinię z dnia 30 czerwca 2022 r. dot. zastosowania hydrantów wewnętrznych w piwnicy budynku dydaktycznego, która została sporządzona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Grzegorza Majdę (nr upr. 665/2017). Według opinii piwnica zostanie wydzielona jako odrębna strefa pożarowa ZL III o powierzchni 189,5 m². W związku z powyższym w piwnicy nie będą wymagane hydranty wewnętrzne.
- przedłożono projekt wykonawczy wydzielenia pożarowego piwnicy w budynku dydaktycznym przy ul. Wyszyńskiego 35 w Koninie z czerwca 2022 r. Projekt został opracowany przez Projektowanie Systemów Przeciwożarowych MAJDA – POŻ Usługi przeciwpożarowe i BHP Grzegorz Majda, Marcjanów 9A, 62-704 Kawęczyn. Projektował dr inż. arch. Roman Pilch (nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/25/2008). Projekt został uzgodniony bez uwag przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Grzegorza Majdę (nr upr. 665/2017) w dniu 30 czerwca 2022 r.
- zgodnie z projektem piwnica została wydzielona jako odrębna strefa pożarowa zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrożenia ludzi o powierzchni 189,5 m². Piwnica została oddzielona ścianami o klasie REI 120 odporności ogniowej, stropem o klasie REI 60 odporności ogniowej oraz drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Ponadto przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia ppoż. zostały zabezpieczone ogniochronnie do klasy EI 120 odporności ogniowej.
- przedłożono dokumentację powykonawczą wydzielenia strefy pożarowej, która została opracowana przez kierownika budowy Krzysztofa Kwiatkowskiego. W dokumentacji zawarto oświadczenie kierownika budowy informujące, że roboty budowlane pod nazwą wydzielenie strefy pożarowej w budynku dydaktycznym przy ul. Wyszyńskiego 35 zostały zakończone zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami oraz obowiązującymi Polskimi Normami. Oświadczenie podpisał kierownika budowy Krzysztof Kwiatkowski.
- dokumentacja powykonawcza zawiera rzut piwnicy budynku z zastosowanymi elementami oddzielenia ppoż. oraz miejscami przejść instalacyjnych. Do dokumentacji załączono deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane drzwi przeciwpożarowe oraz wyroby służące do zabezpieczenia przepustów instalacyjnych.

Stwierdzam, że decyzja nr MZ.5580.7.1.2022 z dnia 25 marca 2022 r. została wykonana w całości.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK
Administracyjno-Gospodarczy
ANS W KONINIE

mgr. Anna Kruszyńska
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego

st. kpt. mgr inż. Sebastian Andrzejewski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W KONINIE
62-510 Konin, ul. Wyszyńskiego 35
tel. 63 24 21 21
NIP 665-700-617

Starszy Specjalista
w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym
kpt. mgr inż. Andrzej Śliwka

Strona 2 z 2